MONITORAGGIO IN CONTINUA LINEA N. 314

Bollettino sintetico del periodo 01/12/2016 – 31/12/2016

Tracciato della linea	Caratteristiche della linea
	Denominazione: 314 - La Spezia - Acciaiolo
	Gestore: Terna Rete Italia S.p.A.
	Tensione: 380 kV Trifase Aerea
	Lunghezza tracciato: 89.31 km
	Province attraversate: 3 (LU, MS e PI)
	Comuni attraversati: 15

Siti analizzati

Sito	Località	Comune	Sostegni
A	San Carlo Terme	MASSA	60 e 61
B	Marzocchino	SERAVEZZA	73 e 74
C	Maggiano	LUCCA	113 e 114
D	San Pietro	LUCCA	117 e 118
E	La Gabella	CALCI	150 e 151
F	Strettoia	PIETRASANTA	72 e 73

Correnti circolanti dedotte dal monitoraggio	Centralina di monitoraggio in continua
Dal monitoraggio in continua dell'induzione magnetica e dalle correlazioni con i dati di corrente precedenti è possibile dedurre che nel periodo 01/12/2016 – 31/12/2016 è circolata: Corrente media: 312,5 A Massima mediana della corrente: 581 A Primo dato ore 00:00 del 01/12/2016 Ultimo dato ore 23:59 del 31/12/2016	 *Località La Gabella, Calci (PI)*

MONITORAGGIO IN CONTINUA LINEA N. 314

Bollettino sintetico del periodo 01/12/2016 – 31/12/2016

Descrizione del sito A	Induzione magnetica presso il recettore più esposto	
Località: San Carlo Terme Comune : MASSA Indirizzo: Via dei Colli e Via Eschignano	Minima	0,26 µT
	Media	2,70 µT
	Massima	7,55 µT
	Massima mediana sulle 24 ore	**5,01 µT**
	95° percentile	5,49 µT

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito A	
Valore di attenzione (DPCM 8 luglio 2003)	**10 µT**
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana giornaliera	**5,01 µT**

Descrizione del sito B	Induzione magnetica presso il recettore più esposto	
Località: Marzocchino Comune : SERAVEZZA Indirizzo: Via Franchetti	Minima	0,14 µT
	Media	1,44 µT
	Massima	4,02 µT
	Massima mediana sulle 24 ore	**2,67 µT**
	95° percentile	2,92 µT

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito B	
Valore di attenzione (DPCM 8 luglio 2003)	**10 µT**
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana giornaliera	**2,67 µT**

Descrizione del sito C	Induzione magnetica presso il recettore più esposto	
Località: Maggiano Comune : LUCCA Indirizzo: Via del Palazzo	Minima	0,19 µT
	Media	1,94 µT
	Massima	5,44 µT
	Massima mediana sulle 24 ore	**3,61 µT**
	95° percentile	3,95 µT

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito C	
Valore di attenzione (DPCM 8 luglio 2003)	**10 µT**
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana giornaliera	**3,61 µT**

MONITORAGGIO IN CONTINUA LINEA N. 314

Bollettino sintetico del periodo 01/12/2016 – 31/12/2016

Descrizione del sito D	Induzione magnetica presso il recettore più esposto	
Località: San Pietro Comune : LUCCA Indirizzo: Via della Bordogna	Minima	0,17 µT
	Media	1,69 µT
	Massima	4,73 µT
	Massima mediana sulle 24 ore	**3,14 µT**
	95° percentile	3,44 µT

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito D	
Valore di attenzione (DPCM 8 luglio 2003)	**10 µT**
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana giornaliera	**3,14 µT**

Descrizione del sito E	Induzione magnetica presso il recettore più esposto	
Località: La Gabella Comune : CALCI Indirizzo: Via Calcesana	Minima	0,12 µT
	Media	1,25 µT
	Massima	3,51 µT
	Massima mediana sulle 24 ore	**2,33 µT**
	95° percentile	2,55 µT

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito E	
Valore di attenzione (DPCM 8 luglio 2003)	**10 µT**
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana giornaliera	**2,33 µT**

Descrizione del sito F	Induzione magnetica presso il recettore più esposto	
Località: Strettoia Comune : PIETRASANTA Indirizzo: Via Romana	Minima	0,16 µT
	Media	1,60 µT
	Massima	4,49 µT
	Massima mediana sulle 24 ore	**2,98 µT**
	95° percentile	3,27 µT

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito F	
Valore di attenzione (DPCM 8 luglio 2003)	**10 µT**
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana giornaliera	**2,98 µT**