


## MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI H<sub>2</sub>S (IDROGENO SOLFORATO) DELLA CENTRALE GEOTERMOELETTRICA BAGNORE 4 (GR)

## DATI DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO ARCIDOSSO, BAGNORE, MERIGAR E SANTA FIORA Periodo: dal 19/01/2015 al 25/01/2015



Nella settimana dal giorno 19 al 25 gennaio 2015, nelle quattro stazioni monitorate non si sono verificate particolari criticità. Il limite di riferimento indicato dalle Linee Guida del WHO (150 µg/m³) è stato sempre ampiamente rispettato. Potrebbero essersi verificate molestie olfattive per il superamento della soglia di percezione (per alcune ore) nei giorni 19/01 ad Arcidosso e 25/01 a Merigar.

Per approfondimenti: consultare la pagina del sito Web di ARPAT sui <u>dati delle emissioni nella fase di avvio della centrale geotermica di Bagnore 4</u>.