


## MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI H<sub>2</sub>S (IDROGENO SOLFORATO) DELLA CENTRALE GEOTERMOELETTRICA BAGNORE 4 (GR)

## DATI DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO ARCIDOSSO, BAGNORE, MERIGAR E SANTA FIORA Periodo: dal 16/03/2015 al 22/03/2015



Nella settimana dal giorno 16 marzo al giorno 22 marzo 2015, nelle stazioni monitorate, dai dati in nostro possesso, il limite di riferimento indicato dalle Linee Guida del WHO (150 µg/m³) è stato sempre rispettato. In località Santa Fiora e Merigar (il giorno 17 marzo) e in località Arcidosso (i giorni 18 e 20 marzo) potrebbero essersi verificate molestie olfattive per il superamento della soglia di percezione. Per approfondimenti: consultare la pagina del sito Web di ARPAT sui dati delle emissioni nella fase di avvio della centrale geotermica di Bagnore 4.