


MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI H₂S (IDROGENO SOLFORATO) DELLA CENTRALE GEOTERMOELETTRICA BAGNORE 4 (GR)

DATI DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO ARCIDOSSO, BAGNORE, MERIGAR E SANTA FIORA Periodo: dal 20/04/2015 al 26/04/2015



Nella settimana dal giorno 20 al giorno 26 aprile 2015, nelle stazioni monitorate e dai dati in nostro possesso, il limite di riferimento indicato dalle Linee Guida del WHO (150 μ g/m³) è stato sempre rispettato. Nei giorni 20 e 23/4 (in particolare ad Arcidosso e in loc. Aiuole), 21/4 (a Merigar) e 22/4 (a Bagnore) potrebbero essersi verificate molestie olfattive per alcune ore a causa del superamento della soglia di percezione dell' H_2S .

Per approfondimenti: consultare la pagina del sito Web di ARPAT sui <u>dati delle emissioni nella fase di avvio</u> <u>della centrale geotermica di Bagnore 4</u>.