




DATI DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO ARCIDOSO, BAGNORE, MERIGAR E SANTA FIORA

Periodo: dal 19/10/2015 al 25/10/2015



Nella settimana dal 19/10 al 25/10, in seguito alla manutenzione effettuata all'AMIS della Centrale di Bagnore 3 e del blocco dell'AMIS del gruppo 1 della Centrale di Bagnore 4 (terminato il 19/10 alle ore 05:36), in tutte le stazioni si sono registrate concentrazioni di H₂S in diminuzione, rispettando il limite di riferimento indicato dalle Linee Guida del WHO (150 µg/m³).

Nelle zone limitrofe alle centrali, potrebbero essersi verificate molestie olfattive a causa del superamento della soglia di percezione dell'H₂S.

Per approfondimenti: consultare la pagina del sito Web di ARPAT sui [dati delle emissioni nella fase di avvio della centrale geotermica di Bagnore 4](#).