


MONITORAGGIO IN CONTINUA LINEA N. 314

Bollettino sintetico del periodo 01/04/2021 – 30/04/2021



Tracciato della linea	Caratteristiche della linea																												
	Denominazione: 314 - La Spezia - Acciaiole																												
	Gestore: Terna Rete Italia S.p.A.																												
	Tensione: 380 kV Trifase Aerea																												
	Lunghezza tracciato: 89.31 km																												
	Province attraversate: 3 (LU, MS e PI)																												
	Comuni attraversati: 15																												
	Siti analizzati																												
	<table border="1"><thead><tr><th>Sito</th><th>Località</th><th>Comune</th><th>Sostegni</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>San Carlo Terme</td><td>MASSA</td><td>60 e 61</td></tr><tr><td>B</td><td>Marzochino</td><td>SERAVEZZA</td><td>73 e 74</td></tr><tr><td>C</td><td>Maggiano</td><td>LUCCA</td><td>113 e 114</td></tr><tr><td>D</td><td>San Pietro</td><td>LUCCA</td><td>117 e 118</td></tr><tr><td>E</td><td>La Gabella</td><td>CALCI</td><td>150 e 151</td></tr><tr><td>F</td><td>Strettoia</td><td>PIETRASANTA</td><td>72 e 73</td></tr></tbody></table>	Sito	Località	Comune	Sostegni	A	San Carlo Terme	MASSA	60 e 61	B	Marzochino	SERAVEZZA	73 e 74	C	Maggiano	LUCCA	113 e 114	D	San Pietro	LUCCA	117 e 118	E	La Gabella	CALCI	150 e 151	F	Strettoia	PIETRASANTA	72 e 73
Sito	Località	Comune	Sostegni																										
A	San Carlo Terme	MASSA	60 e 61																										
B	Marzochino	SERAVEZZA	73 e 74																										
C	Maggiano	LUCCA	113 e 114																										
D	San Pietro	LUCCA	117 e 118																										
E	La Gabella	CALCI	150 e 151																										
F	Strettoia	PIETRASANTA	72 e 73																										

Correnti circolanti dedotte dal monitoraggio

Dal monitoraggio in continua dell'induzione magnetica e dalle correlazioni con i dati di corrente precedenti è possibile dedurre che nel periodo 01/04/2021 – 30/04/2021 è circolata:

Corrente media: 254 A

Massima mediana della corrente: 457 A

Primo dato ore 00:00 del 01/04/2021

Ultimo dato ore 23:59 del 30/04/2021


Centralina di monitoraggio in continua



Località La Gabella, Calci (PI)

MONITORAGGIO IN CONTINUA LINEA N. 314

Bollettino sintetico del periodo 01/04/2021 – 30/04/2021



Andamento nel tempo dei livelli medi orari dell'induzione magnetica, registrata dalla centralina di monitoraggio in località La Gabella a Calci (PI).

Sono di seguito riportati i livelli di induzione magnetica calcolati per i 6 siti oggetto di approfondimento

Descrizione del sito A	Induzione magnetica (μT) presso il recettore più esposto	
Località: San Carlo Terme Comune : MASSA Indirizzo: Via dei Colli e Via Eschignano	Minima	0,07
	Media	2,20
	Massima	9,00
	Massima mediana sulle 24 ore	3,94
	95° percentile	5,04

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito A	
Valore di attenzione (D.P.C.M. 8 luglio 2003)	10 μT
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana giornaliera	3,94 μT

MONITORAGGIO IN CONTINUA LINEA N. 314

Bollettino sintetico del periodo 01/04/2021 – 30/04/2021



Descrizione del sito B	Induzione magnetica presso il recettore più esposto	
Località: Marzocchino Comune : SERAVEZZA Indirizzo: Via Franchetti	Minima	0,04
	Media	1,17
	Massima	4,79
	Massima mediana sulle 24 ore	2,10
	95° percentile	2,68

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito B	
Valore di attenzione (D.P.C.M. 8 luglio 2003)	10 μ T
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana giornaliera	2,10 μT

Descrizione del sito C	Induzione magnetica presso il recettore più esposto	
Località: Maggiano Comune : LUCCA Indirizzo: Via del Palazzo	Minima	0,05
	Media	1,58
	Massima	6,49
	Massima mediana sulle 24 ore	2,84
	95° percentile	3,63

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito C	
Valore di attenzione (D.P.C.M. 8 luglio 2003)	10 μ T
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana giornaliera	2,84 μT

Descrizione del sito D	Induzione magnetica presso il recettore più esposto	
Località: San Pietro Comune : LUCCA Indirizzo: Via della Bordogna	Minima	0,04
	Media	1,38
	Massima	5,64
	Massima mediana sulle 24 ore	2,47
	95° percentile	3,16

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito D	
Valore di attenzione (D.P.C.M. 8 luglio 2003)	10 μ T
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana giornaliera	2,47 μT

MONITORAGGIO IN CONTINUA LINEA N. 314

Bollettino sintetico del periodo 01/04/2021 – 30/04/2021



Descrizione del sito E	Induzione magnetica presso il recettore più esposto	
Località: La Gabella Comune : CALCI Indirizzo: Via Calcesana	Minima	0,03
	Media	1,02
	Massima	4,18
	Massima mediana sulle 24 ore	1,83
	95° percentile	2,34

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito E	
Valore di attenzione (D.P.C.M. 8 luglio 2003)	10 μ T
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana giornaliera	1,83 μ T

Descrizione del sito F	Induzione magnetica presso il recettore più esposto	
Località: Strettoia Comune : PIETRASANTA Indirizzo: Via Romana	Minima	0,04
	Media	1,31
	Massima	5,36
	Massima mediana sulle 24 ore	2,35
	95° percentile	3,00

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito F	
Valore di attenzione (D.P.C.M. 8 luglio 2003)	10 μ T
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana giornaliera	2,35 μ T