

**EMISSIONI INCENERITORE DI BACIACAVALLO (PRATO) - 2010 -2012**

<b>Controlli ARPAT</b>	<b>Limite di legge</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Polveri Totali mg/Nm3	10 mg/Nm3	1,3	2,42	0,83
Ac Cloridrico mg/Nm3	10 mg/Nm3	6,8	2,9	1,54
IPA mg/Nm3	0,01 mg/Nm3	0,00075	0,000001	1,1E-06
PCDD/PCDF fg I-TEQ/Nm3	100000 fg/Nm3	710	910	620
PCB diossino simili fg WHO-TEQ/Nm3		130	140	260

<b>Autocontrolli GIDA</b>	<b>Limite di legge</b>	<b>2012-11</b>	<b>2012-07</b>	<b>2012-03</b>	<b>2011-11</b>	<b>2011-07</b>	<b>2011-03</b>
Polveri Totali mg/Nm3	10 mg/Nm3	0,5	1,5	1,7	1,1	1,8	2
Ac Cloridrico mg/Nm3	10 mg/Nm3	2,9	8,3	9,3	<0,5	<0,4	<1,2
IPA mg/Nm3	0,01 mg/Nm3	3,4E-06	2,6E-06	4,4E-06	1,25E-05	6,8E-06	7,9E-06
PCDD/PCDF fg/Nm3	100000 fg/Nm3	5642,6	4366	2700	5000	4200	4500