

N. e data Prot. Vedi segnatura informatica cl. FI.01.15.03/46.24
a mezzo: PEC

Alla Provincia di Firenze

Oggetto: Comunicazione valutazione documentazione cartografica trasmessa volontariamente da Pavimental spa il 20/03/2014, relativa ad aggiornamento dello stato attuale del cantiere CA05 Bellosguardo, autorizzato allo scarico con A.D. 3721 del 24/10/2013.-

Se pur non pervenuta richiesta di parere da parte della Provincia di Firenze tecnici di questo Settore hanno esaminato la documentazione cartografica trasmessa volontariamente da Pavimental spa il 20/03/2014, relativa ad aggiornamento dello stato attuale del cantiere CA05 Bellosguardo in relazione alla autorizzazione allo scarico, autorizzato con A.D. 3721 del 24/10/2013.

La documentazione, pervenuta in formato cartaceo con nota di trasmissione Pavimental PAV/14.03.14/0000261/EU del 14.05.2014 (ns. prot. 19297 del 20/03/2014), è così costituita:

- planimetria Cantierizzazione CA05 – Cantiere di deposito Bellosguardo Ciclo delle acque – Regimazione acque meteoriche di dilavamento Revisione 7 del 14/03/2014.

Esame della planimetria

Si evidenziano le seguenti variazioni:

- adeguamento della rappresentazione grafica delle vasche V1 e V3 in base a quanto aveva ricevuto parere favorevole ARPAT prot. 82392 del 18/12/2013;
- variazioni nell'assetto dei pozzetti e delle tubazioni delle vasche, che non ne modificano la funzionalità;
- la vasca prevista nell'area rifiuti è stata sostituita da una griglia;
- le acque meteoriche di seconda pioggia (AMDNC) in uscita dalla vasca V5 recapitano nella zona terminale della briglia sul torrente Camborsino invece che direttamente nel torrente a valle della predetta briglia.

Conclusioni e richiesta alla Provincia

Esaminata la planimetria pervenuta, non apparirebbero modifiche sostanziali all'assetto delle opere atte al trattamento delle acque meteoriche dilavanti.

Si ritiene opportuno segnalare alla Provincia di richiedere alla ditta che, al fine di dare chiara evidenza di ogni variazione all'assetto del cantiere, ancorché non sostanziale, è necessario che ogni comunicazione sia accompagnata, oltre che da planimetria in scala adeguata, da apposita relazione tecnica che illustri le modifiche apportate.

Borgo San Lorenzo, 03/07/2014

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Stefania Tozzetti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005.

L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005.

Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."