



**ISPRA**

**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**

*Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e Industriale*

**Misure Radiometriche Acqua Trattata Reattore CISAM RTS-1**

	Batch n. 19		
	Attività (Bq/L)	Incertezza (Bq/L)	MDA (Bq/L)
<b>Cs137</b>	<		0,027
<b>Sr90</b>	0,00748	±0,00081	
<b>Am241</b>	<		$1,7 \cdot 10^{-6}$
<b>Pu239/240</b>	<		$2,7 \cdot 10^{-6}$
<b>Pu238</b>	<		$3,5 \cdot 10^{-6}$
<b>H3 (*)</b>	53	±6	

(\*) Misura di H - 3 effettuata da ARPA Toscana